

Energiatudatos jövő Völcsejen

Szerződés száma: TOP_PLUSZ-2.1.1-21-GM1-2022-00009

Projekt címe: Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Völcsejen

Kedvezményezett: Völcsej Község Önkormányzata

A projekt célja

-  Intézmények energiahatékony működtetése
-  Üzemeltetési költségek csökkentése
-  Fenntartható, környezetbarát működés

Jó gyakorlatok – használat közben

Tudatos fűtés-használat

- Ne fűtsük túl a helyiségeket (ideális: 20–21 °C)
- Rövid szellőztetés, teljes ablaknyitással 5 percre
 - Zárt ajtóval tartsuk a meleget bent

Hatékony világításkezelés

- LED világítás használata mindenhol
- Időkapcsolók vagy mozgásérzékelők telepítése közös helyiségekben
- Természetes fény kihasználása – ne kapcsoljunk fel feleslegesen

Energiafogyasztás figyelése

- Havi rendszerességgel mérjük a fogyasztást
- Tudatosítsuk a felhasználókban, hogy a viselkedésük számít
 - Energiafogyasztási táblák kihelyezése a falra

Víz- és melegvíz-takarékosság

- Perlátorok, víztakarékos csaptelepek használata
- Ne folytatva mossunk kezét vagy takarítsunk
- HMV-rendszer csak szükséges ideig legyen bekapcsolva

Rossz gyakorlatok – kerülendő hibák

Túlzott fűtés és pazarlás

- Nyitott ablak mellett fűteni
- 23 °C fölötti helyiség-hőmérséklet
- Fűtött, de nem használt helyiségek

Energiapazarló világítás

- Egész nap felkapcsolt világítás természetes fény mellett is
 - Elavult fénycsövek, nem energiatakarékos izzók
 - Időzítók hiánya

Elhanyagolt karbantartás

- Elpiszkolódott szellőzőrácsok
 - Be nem állított termosztát
- Elmaradt kazánellenőrzés, szűrőcsere

Tudáshiány és közöny

- Nincs belső energiahasználati szabályzat
- Dolgozók nem tudják, hol lehet csökkenteni a fogyasztást
 - „Ez mindig így volt” hozzáállás